

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


Eltek S.p.A.  
Strada Valenza, 5/A  
IT-15033 Casale Monferrato (AL)  
Telefon: +39 0142 335511  
Telefax: +39 0142 335555  
Internet: [www.eltekgroup.it](http://www.eltekgroup.it)

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for**  
**Lækagesikring til teknisk brug**  
**WATER BLOCK**  
**type 100041 og 101179**

**FABRIKAT:**

Eltek Poland Sp. Zoo, Polen

**MÆRKNING:**

- ELTEK WATER BLOCK
- Pil for strømretning
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Lækagesikring WATER BLOCK må kun monteres i en koldvandsinstallation.

Lækagesikringen må kun monteres mellem et afspærringsarmatur og en tilslutningslange eller anden koblingsledning til en vaskemaskine, opvaskemaskine eller anden maskine eller apparat beregnet for teknisk brug.

Lækagesikringen skal monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Funktion	Lækagesikringen er indbygget i et hus af plast og er beregnet til automatisk at afspærre vandstrømmen ved en tapning, hvis denne overstiger en vis mængde, som kan indstilles på sikringen.
Vandstrøm	Den maksimale vandstrøm pr. tapning kan indstilles mellem ca. 5 l og ca. 50 l
Tilslutning	Til- og afgang er med henholdsvis 3/4" RG nippel og 3/4" RG muffe.
Øvrige data	Leveres i blå, grå og naturel farve. Type 101179 har en indbygget magnet. Magnetens funktion er der ikke taget stilling til.
Tryk	Max. 10 bar